

Objekt: Barockbau VG Bodenheim
 Anschrift: Kirchstr. 55294 Bodenheim
 Ansprechpartner: Dipl. Ing. Frau Silvia Dotzauer
 Kontaktaufnahme: Tel.: +49 (0) 6135 / 72 131
 Montagebetrieb: Glaserei & Bautenschutz S. Kiszko / 65 479 Raunheim
 Tel: +49 (0) 6142 / 175 542



Problemstellung: Bereits saniertes Gebäude mit Vertikalabdichtung Und Chemischer Sperre die nicht funktioniert trockenlegen.


Lösung: Entfeuchtung mit RAPIDsec® - Installation am 18.10.2005

Reaktion: Bereits wenige Tage nach der Montage der Anlage deutliche Verbesserung der Luftqualität in den Kellerräumen. Bemerkenswert ist die gleichmäßig verlaufende Abtrocknung und die hohe durchschnittliche Reduktion der Feuchtwerte um 37,87 % von den Ausgangswerten.

M1	.. 15 cm	6,41 %
M2	...75 cm	5,42 %
M3	..150 cm	3,67 %
M7	...15 cm	13,66 %
M8	...75 cm	18,31 %
M9	..150 cm	3,13 %

2. Nachmessung vom 26.01.2006 mittels CM Probeentnahmen

M1	...15 cm	7,63 %
M2	...75 cm	4,65 %
M3	..150 cm	1,81 %
M7	...15 cm	9,16 %
M8	...75 cm	3,59 %
M9	..150 cm	0,00 %



Die Entfeuchtung gilt als abgeschlossen.